

1. Czy Zamawiający udostępni miejsce poboru wody, za który wykonawca zapłaci?

Zamawiający udostępni miejsce poboru wody, a koszty z tym związane pokryje Wykonawca.

2. Czy Zamawiający gwarantuje dojście do piwnic w których znajdują się rewizje?

Zamawiający gwarantuje dojście do piwnic, jednak godziny wejścia należy uzgodnić z najemcami. Ze względu na specyfikę budynków konieczne może być prowadzenie prac w godzinach nocnych, ewentualnie wczesnoporannych.

3. Jaki standard nagrania jest wymagany?

Nagranie w kolorze, wraz z opisem na filmie zawierającym: datę, godzinę i miejsce kamerowania.

4. Czy we wszystkich przypadkach podejść do pionu z głównego kolektora jest studzienka rewizyjna, czy podejście wychodzi z trójnika?

Wszędzie są studzienki rewizyjne, miejscowo może wystąpić konieczność uzupełnienia uszczelek na rewizjach.

5. Czy Zamawiający gwarantuje ze swej strony przydzielenia kogoś, kto by prace koordynował, pomagał w rozwiązywaniu sytuacji niespodziewanych np. z trudnymi lokatorami, zastawionymi przez zbędne meble korytarzy oraz piwnic lokatorów w których znajdują się rewizje?

Zamawiający nie przewiduje żadnej osoby do koordynowania prac. Wykonawca zostanie wprowadzony na teren prac przez Zamawiającego i zostaną mu udostępnione wszystkie niezbędne informacje. Wszystkie prace muszą jednak zostać skoordynowane przez Wykonawcę, dojścia do piwnic również.