

OPIS NIERUCHOMOŚCI

LP	ADRES NIERUCHOMOŚCI	LICZBA LOKALI		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]	KOTŁOWNIA / WĘZEŁ CIEPLNY	WENTYLACJA MECHANICZNA	UWAGI
		przewody kominowe	instalacja gazowa				
1	Dembego 7	60	60	6 191,34	Kotłownia gazowa wyposażona w: kocioł gazowy VISSMANN VITOPLEX 300 TX3 o mocy 390 kW	3 wentylatory typu KD500M	
2	Dembego 9	60	60	6 227,57	Kotłownia gazowa wyposażona w: kocioł gazowy VISSMANN VITOPLEX 300 o mocy 390 kW	3 wentylatory typu KD500M	
3	Zaruby 10	50	50	5 282,85	Kotłownia gazowa wyposażona w: kocioł gazowy VISSMANN PAROMAT- TRIPLEX typ TN 028 o mocy 285 kW	1 wentylatory typu KD500M	
4	Zaruby 12	39	39	4 164,10	Kotłownia gazowa wyposażona w: kocioł gazowy VISSMANN PAROMAT- TRIPLEX typ TN 022 o mocy 225 kW	2 wentylatory typu KD500M	
5	Zaruby 13	40	40	4 175,92	Kotłownia gazowa wyposażona w: kocioł gazowy VISSMANN PAROMAT- TRIPLEX typ TN 022 o mocy 225 kW	2 wentylatory typu KD500M	
6	Zaruby 15	60	60	6 253,37	Kotłownia gazowa wyposażona w: kocioł gazowy VISSMANN VITOPLEX TX3A o mocy 415 kW	3 wentylatory typu KD500M	
7	Zaruby 17	60	60	6 325,59	Kotłownia gazowa wyposażona w: kocioł gazowy VISSMANN VITOPLEX TX3A o mocy 390 kW	3 wentylatory typu KD500M	
8	Podchorążych 43/45	14	-	822,93	Węzeł ciepły wyposażony w: wymiennik płytowy co firmy SONDEX, wymiennik płytowy cw firmy SONDEX	-	
9	Podchorążych 47A	21	1	694,69	Węzeł ciepły wyposażony w: wymiennik płytowy co firmy SONDEX, wymiennik płytowy cw firmy SONDEX	-	
10	Promenada 1/3	21	21	1 928,12	Węzeł ciepły wyposażony w: zestaw wymiennikowy co typu JAD 6/50, zestaw wymiennikowy cw typu JAD 5/18	-	
11	Lubelska 20/20A	75	75	6 357,90	Węzeł ciepły wyposażony w: zestaw wymiennikowy co typu JAD 6/50, zestaw wymiennikowy cw typu JAD 5/36	-	
12	Chełmska 8A	50	-	1 230,43	Węzeł ciepły wyposażony w: wymiennik płytowy co firmy SONDEX, wymiennik płytowy cw firmy SONDEX	-	
ŁĄCZNIE:		550	466	49 654,81	12	17	